

Vejledning til teknisk driftspersonale



Billede 1


Indstil termostaten, så den står på 2,7, dette svarer til cirka 19 grader.

Guide: Sådan låser du din termostat



Billede 2

Skru termostaten helt ned.



Billede 3

Brug en spidstang til at udtage en split fra termostaten.

Sæt splitten i, som vist, ved den gule pil.



Billede 4

Indstil termostaten, så den står på 2,7, og husk, at alle termostater skal have samme indstilling.

Monter derefter termostaten på ventilen.



Hvis du har forslag til, hvordan vi også kan spare på varmen, kan du kontakte KEID energisupport på keid_energisupport@okf.kk.dk

I Københavns Kommune følger vi Energistyrelsens anbefalinger om energibesparende tiltag. Derfor skruer vi ned til 19 grader i alle kommunale bygninger og institutioner, hvor det er teknisk muligt og forsvareligt. Det gør vi fra den 1. oktober. Vi slukker også al unødvendig belysning både inde og ude, og for kortere fyringssæsonen, hvor det er muligt.

og forsvarligt. Det gør vi fra den 1. oktober. Vi slukker også al unød-
vendig belysning både inde og ude, og for korter fyringssæsonen,

følge de anbefalinger, Energistyrelsen er kommet med.

I mange af Københavns Kommunes bygninger bliver ventilation, varme og varmt vand indstillet centralt. Det er derfor vigtigt, at du ikke ændrer på grundindstillingerne, fordi det kan føre til et højere energiforbrug.

I stedet vil vi bede dig foretage en daglig energirundering for at sikre, at bygningen følger anbefalingerne fra Energistyrelsen. På næste side finder du en tjekliste over de ting, du skal være

Der er lavet en række print-selv materialer til brugere af bygningen.

www.medarbejder.kk.dk

Hvis du har spørgsmål, så kontakt din forvaltnings energiteam eller den ansvarlige for energibesparelser i din forvaltning. Du kan finde deres kontaktoplysninger på intrasiden eller via din nærmeste leder.

Energi og Tekniks energisupport på telefon 23 65 29 62

- Kontrolér, at der ikke er opsat løse elradatorer og varmeblæsere
- Mål temperatur i lokaler (19 grader) og kontrolér at termostater er korrekt indstillet (se billede 1 på bagsiden)

Måltemperatur i lokaler (19 grader) og kontrollet at termostater er korrekt indstillet

(se guide, billete 2-4, på bagsiden)

Sørg for, at vinduer og døre er helt lukkede

(opvaskemaskine, tørretumbler, tørreskab)

ex LED. Og skift dem, hvis de ikke er

egget energiteam eller af energisupporten